**GOVERNO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ**
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes – CEP 89805-170, Chapecó – SC
**E-mail:** lacenchapeco@saude.sc.gov.br
**Telefone:** (49)3323-6751

# RELATÓRIO DE ENSAIOS

## Nº173203000091

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS (CNES: 6520707)
**Município:** JARDINOPOLIS / SC
**Telefone:** (49)3337-0045 / **E-mail:** vigilancia@jardinopolis.sc.gov.br
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA MUNICIPAL

**DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL
**Motivo:** POTABILIDADE
**Local:** ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
**Endereço:** RUA DAS PALMEIRAS
**Município:** JARDINOPOLIS / SC
**Zona:** URBANA
**Procedência da Coleta:** INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL
**Ponto da Coleta:** TORNEIRA APÓS A RESERVAÇÃO
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420895000001 - CASAN
**Responsável:** JANETE DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA **Documento:** RG 4933370045 **Telefone:** (49)3337-0045

**DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 375 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
**Data da Coleta:** 30/10/2017 **Hora da Coleta:** 07h 46min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

**ANÁLISE DE CAMPO**

Não informado pelo responsável da coleta.

**RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 30/10/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** ADILSON **Recebido por:** PAULO

**OBSERVAÇÃO**

Muita Chuva na hora da coleta.

**RESULTADO DAS ANÁLISES**

**MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 31/10/2017 14h 00min
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
**Resultado:** Ausência
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 31/10/2017 16:01:08.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 31/10/2017 14h 00min
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**GOVERNO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ**
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes – CEP 89805-170, Chapecó – SC
**E-mail:** lacenchapeco@saude.sc.gov.br
**Telefone:** (49)3323-6751

# RELATÓRIO DE ENSAIOS

## Nº173203000091

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

**Resultado:** Ausência
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 31/10/2017 16:01:08.*

---

## ORGANOLÉPTICA

**Ensaio:** TURBIDEZ **Processamento:** 30/10/2017 16h 00min
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 5 uT
**Metodologia:** Método Nefelométrico SMEWW, 22ª Ed. 2130 B
**Resultado:** 0,36 uT
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 31/10/2017 16:01:07.*

---

## CONCLUSÃO FINAL

***SATISFATÓRIA***

*Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 31/10/2017 16:28:05.*

---

**Notas:**
**1 -** VMP: Valor Máximo Permitido | VR: Valor de Referência;
**2 -** LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
**3 -** SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
**4 -** SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
**5 -** São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
**6 -** O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo solicitante;
**7 -** Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida;
**8 -** A conclusão do Relatório de Ensaio refere-se aos ensaios realizados..