

licitacao

De: licitacao <licitacao@jardinopolis.sc.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de novembro de 2023 10:41
Para: 'Najara Maria Silva Deus'
Assunto: RES: Pedido de esclarecimentos - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

Bom dia

ESCLARECIMENTO 1:

- O faturamento deverá ser feito com uma nota dos materiais e uma nota do serviço.
- O parecer de acesso e demais procedimentos para perfeito funcionamento deverá ser providenciado pela licitante vencedora, com exceção da adequação do padrão trifásico para suportar a carga, que será executado pelo Município. Como a potência será menor que o limite para micro usina a adequação da rede da concessionária fica por conta da própria concessionária, mas o pedido para adequação deverá ser feito pela empresa vencedora da licitação. Eventuais atrasos por conta da demora de resposta da concessionária (Celesc) devidamente justificados serão avaliados para possível prorrogação de prazo.

ESCLARECIMENTO 2: coordenadas geográficas -26.722674, -52.859068

ESCLARECIMENTO 3 e 4: a instalação deverá seguir fielmente o projeto de engenharia publicado juntamente com o edital.

ESCLARECIMENTO 5: já respondido no esclarecimento 1.

ESCLARECIMENTO 6: a capacidade do padrão de entrada será readequado pelo Município, conforme já respondido no esclarecimento 1.

Referente ao BDI: Se aplicar a divisão do BDI para aquisição de materiais e equipamentos e para serviço o BDI considerado no projeto estaria correto. O projeto foi executado por empresa terceirizada, então se há o entendimento de que não está correto deverá ser questionado em forma de impugnação para que seja avaliada a alteração no projeto.

Atenciosamente

Edson Marcos Maria
Setor de Compras e Licitações
Município de Jardinópolis – SC
Fone: 49 33370004

De: Najara Maria Silva Deus [mailto:najara.deus@ecopower.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de novembro de 2023 16:02
Para: licitacao@jardinopolis.sc.gov.br
Assunto: RE: Pedido de esclarecimentos - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

1- Poderia enviar a composição do BDI?

2 - Qual o ISS aplicado?

3 - O BDI está fora do Acórdão TCU, para o tipo de obra em questão. Poderia esclarecer?

referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011.

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

De: Najara Maria Silva Deus

Enviado: quarta-feira, 29 de novembro de 2023 15:18

Para: licitacao@jardinopolis.sc.gov.br <licitacao@jardinopolis.sc.gov.br>

Assunto: Pedido de esclarecimentos - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

Boa tarde!

Obs.: Se puder, por favor envie respostas a outros questionamentos.

Analisando-se o referido Edital e documentos técnicos anexos, constatou-se a necessidade dos seguintes esclarecimentos:

Pedido de Esclarecimentos

Esclarecimento 01) O Cronograma prevê conclusão em 60 dias e pagamento após conclusão. Desta forma:

1. Poderá ser faturado como Kit fotovoltaico?
2. No cronograma, é previsto primeiramente a obtenção do parecer de acesso para depois iniciar-se as demais etapas, como projeto executivo, e execução das obras?
3. Atualmente, tem-se notado algumas manifestações contrárias à interligação à rede de sistemas de médio e grande porte referente a UFVs por falta de estrutura das concessionárias para referida interligação. Nestes casos, algumas concessionárias tem se manifestado negando a referida interligação ou solicitando obras de rede de tamanha monta que, acabam por inviabilizar a implantação do referido projeto. Desta forma, caso haja manifestação da concessionária solicitando obras de melhoria ou reforço na rede da concessionária ou, inclusive na subestação, com contrapartida da acessante, estes custos serão suportados pela contratante? Caso haja negativa à interligação, as atividades até então executadas serão medidas e pagas pela Contratante? Neste caso, o contrato poderá ser extinto sem aplicação de qualquer sanção à contratada, por tratar-se de fato de terceiros e imprevisível?
4. Já existe Parecer de Acesso do referido projeto?

Esclarecimento 02) Poderia informar as coordenadas do local de instalação no maps? Pois a partir do endereço, não foi possível localizar.

Esclarecimento 03) É obrigatório o uso de String box na CC, mesmo que os equipamentos ofertados contenham as proteções em seu sistema?

Esclarecimento 04) É apresentado no referido certame projeto básico com a devida planilha orçamentária, sendo todo o projeto muito bem detalhado. Os documentos técnicos descrevem os inversores e módulos utilizados no projeto. Desta forma:

5. A proponente poderá utilizar modulo com potência de 550W?
6. Em relação aos inversores, pode ser considerado inversores de potências unitárias diferentes da apresentada no projeto, mantendo o atendimento a quantidade global exigida de quilowatt de inversor e quilowatt pico? Ou é determinado uma potência por inversor mínima? Por exemplo, poderá ser utilizado 2 inversores de 25 KW, totalizando os 50 KW?

Esclarecimento 05) Poderá ser faturado como Kit-Fotovoltaico?

Esclarecimento 06) Padrão de entrada:

7. Qual o padrão de entrada instalado em cada local?
8. É previsto adequação de padrão de entrada? O padrão está adequado para recebimento de usina, sendo necessário somente instalação de medidor bidirecional?

Esclarecimento 08) No certame não é mencionado nenhum tipo de adequação, desta forma, deverá a proponente considerar em sua oferta somente o que é mencionado?

INTERESSADOS:

Razão Social: EcoPower Eficiência Energética LTDA CNPJ: 18.269.815/0001-36

Endereço: Rua Delmiro Jose de Andrade, 602, Zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão - Telefone:
(35) 99904-7546 / (17) 99156-0922 - CEP: 14.781-134 - Cidade: Barretos/SP - Representante solicitante:
Mara Monica Lopes – CPF 082.512.146-96

Att.

Tel./WhatsApp: 17 991560922



Najara Maria Silva Deus

Executivo de Licitações JR | GCLP

☎ 17 4000.1722

✉ najara.deus@ecopower.com.br

🌐 ecopower.com.br

📍 R. Delmiro José de Andrade, 602
Distrito Industrial II, Barretos/SP

